



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский,
ул. Большая Морская д. 40, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Невскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55,
E-mail: 02@78.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37-1-683/1

(Первая цифра кода решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения решения № 37-1-683 от «21» октября 2021 г.

в период с «18» ноября 2021 г. по «26» ноября 2021 г.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Данилкиным Юрием Васильевичем младшим лейтенантом внутренней службы
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая ГБДОУ № 60 Володченко Наталья Петровна
(должность, фамилия, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
				И

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в группе № 5 (отделка стен выполнена бумажными обоями)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7, ст. 134; ч. 4, ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	01.11.2022 г.	
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в группе № 3 (отделка стен выполнена бумажными обоями)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7, ст. 134; ч. 4, ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01.11.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая ГЕДОУ № 60 Володченко Наталья Петровна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

«26» ноября 2021г.

Заместитель начальника ОНДПР Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кремлев Роман Валерьевич
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

«26» ноября 2021г.

Инспектор ОНДПР Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Данилкин Юрий Васильевич
младший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

«26» ноября 2021г.