

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, Санкт-Петербург, ул. Стрельнинная, д. 19, лит. А,
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156,
Тел. 8 (812)764-49-74; факс 8(812)764-42-38

**Восточный Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес: Санкт-Петербург, 194214, Удельный пр., д.20, литера А,
Телефон (812) 293-76-66, факс (812) 534-49-43
электронный адрес: to_vostok@78rosпотребнадзор.ru

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78-02-05/26-0102-2022
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

ГБДОУ ДС № 60 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя)
Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 25
(адрес места нахождения)

город Санкт-Петербург

« 27 » апреля 2022 г.

Заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу - заместитель главного государственного
санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому
районам Долгая Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлению по
делу об административном правонарушении №78-02-05/24-699-2022 от 27.04. 2022 г.,
в отношении наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя
ГБДОУ ДС №60 Невского района Санкт-Петербурга
ИНН 7811066100 ОГРН (ОГРНИП) 1037825008517
Адрес фактического местонахождения и телефон г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 25
Юридический адрес г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 25

УСТАНОВИЛ:

В Восточном Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.123 при изучении
материалов внепланового выездного контрольного (надзорного) мероприятия в
отношении ГБДОУ ДС №60 Невского района Санкт-Петербурга, осуществляющего
деятельность по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 25, на основании решения
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Заботиной Ирины Анатольевны 78-02-05/19-0762-2022 от 14.03.2022г., было установлено,
что ГБДОУ ДС №60 Невского района Санкт-Петербурга, допустило:
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Причинами совершения ГБДОУ ДС №60 Невского района Санкт-Петербурга
(указывается, кем совершено)

указанного административного правонарушения и условиями, способствовавшими его
совершению, явилось:

- не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений: прачечной,
группы №1 «Звездочки», группы №2 «Радуга», группы №3 «Солянышки», группы №5
«Умница», балконов, а именно – в прачечной сколы плитки на полу, на стенах, ванна-со

следами ржавчины и смывшейся краской; в группе №1 «Звездочки» потолки с потрескавшейся краской, на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, краска на стене под окном в спальне частично отсутствует; в группе №2 «Радуга» потолки с потрескавшейся краской, следами протечек на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в туалете ванна со стертой краской и следами ржавчины, на стенах частично отсутствует кафель; в группе №3 «Солнышки» потолки с потрескавшейся краской, на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в туалете ванна со стертой краской и следами ржавчины; в группе №5 «Умницы» потолки со следами протечек на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; на балконах бетонное покрытие с выбоинами, лестница с разрушенными железобетонными ступенями, отсутствуют отмостки со стороны главного входа,
-отсутствие сливного трапа в прачечной.

(излагается установленные конкретные причины и условия, способствовавшие совершению этого

административного правонарушения)

Условием выявленных нарушений является отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников и должностных лиц со стороны руководства.

Руководствуясь ч.2 ст.22.3, ст.29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

ГБДОУ ДС №60 Невского района Санкт-Петербурга

Безотлагательно рассмотреть данное представление.

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.

Устранить не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений: прачечной, группы №1 «Звездочки», группы №2 «Радуга», группы №3 «Солнышки», группы №5 «Умницы», балконов, а именно – в прачечной сколы плитки на полу, на стенах, ванну со следами ржавчины и смывшейся краской; в группе №1 «Звездочки» потолки с потрескавшейся краской, на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, частичное отсутствие краски на стене под окном в спальне; в группе №2 «Радуга» потолки с потрескавшейся краской, следами протечек на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в туалете ванну со стертой краской и следами ржавчины, на стенах частичное отсутствие кафеля; в группе №3 «Солнышки» потолки с потрескавшейся краской, на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в туалете ванну со стертой краской и следами ржавчины; в группе №5 «Умницы» потолки со следами протечек на стенах обои, не позволяющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; на балконах бетонное покрытие с выбоинами, лестница с разрушенными железобетонными ступенями, отсутствие отмостков со стороны главного входа,

Не допускать отсутствие сливного трапа в прачечной.

(при необходимости указывается, какие конкретно необходимо совершить действия, в целях устранения причин указанного административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению).

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в создании предпосылок к совершению административного правонарушения.

3. О выполнении Представления необходимо сообщить в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ, в установленный законом **месячный срок**, по адресу: Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20, литер А/ пр. Обуховской Обороны 123

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в порядке судебного производства.

Заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу - заместитель главного государственного
санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому
районам Долгая Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

Алексеева

(подпись)

Расписка в получении Представления

Представление № *19.07.05.26-001/2014* (получил «*16*» *июля* 20*14* г.

(ФИО, должность)

Иванов И.В. зав. отделом

Иванов

(подпись)

