

21.07.23  
получ.

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000106267852

Дата «25» мая 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16339952>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Восточный территориальный отдел**

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № 78-02-05/27-375-2023**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«26» июня 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-10346-2023 от 26.06.2023 г. в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения и телефоны:

193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.25, литера Щ;

Юридический адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.25, литера Щ;

ИНН 7811066100

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга Володченко Наталья Петровна

(должность, Ф.И.О.)

## УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 07.06.2023 с 10 час 00 мин по 15 час 00 мин, 26.06.2023 с 15 час 00 мин по 16 час 00 мин, в ГБДОУ детский сад № 60 комбинированного вида Невского района выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

В соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

*В нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты.*

В соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка.

*В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» индивидуальные игровые площадки на территории детского сада не обеспечены тенью навесами.*

В соответствии с п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой, в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах.

*В нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в прачечной отсутствует сливной трап.*

В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены, потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

*В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделка помещений с дефектами и повреждениями, не допускающая влажную обработку и дезинфекцию:*

- на балконе (бетонное покрытие с выбоинами) и лестница с разрушенными железобетонными ступенями;
- в прачечной сколы плитки на стенах;
- в помещениях пищеблока (дефекты отделки стен);
- во всех помещениях (групповых, буфетных, туалетных и раздевалках) групп № 1, № 2, № 3, № 5, № 7 (дефекты отделки стен и потолков).

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы имеют дефекты и повреждения в помещениях:

- в прачечной сколы плитки на полу;
- в помещениях пищеблока (дефекты отделки покрытия пола);
- во всех помещениях (групповых, буфетных, туалетных и раздевалках) групп № 1, № 2, № 3, № 5, № 7 (дефекты отделки покрытия пола).

Указанные факты являются нарушением:

- п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.2.4., п. 3.1.2., п. 2.6.1., п. 2.5.3., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4., п. 3.1.2., п. 2.6.1., п. 2.5.3., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

1.1 Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории детского сада;

**Срок исполнения – до 30.08.2023**

1.2 Обеспечить установку теневого навеса на территории групповых площадок площадью из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>;

**Срок исполнения – до 30.08.2023**

1.3 Обеспечить наличие сливного трапа в прачечной;

**Срок исполнения – до 30.08.2023**

1.4 Обеспечить устранение дефектов и повреждений:

- балкона и лестницы;
- в прачечной;
- в помещениях пищеблока;
- во всех помещениях (групповых, буфетных, туалетных и раздевалках) групп № 1, № 2, № 3, № 5, № 7.

**Срок исполнения – до 30.08.2023**

1.4 Обеспечить устранение дефектов и повреждений пола:

- в прачечной;
- в помещениях пищеблока;

- во всех помещениях (групповых, буфетных, туалетных и раздевалках) групп № 1, № 2, № 3, № 5, № 7.

**Срок исполнения – до 30.08.2023**

2. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до **«30» августа 2023** года на электронный адрес: to\_vostok@78rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- 1) Документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений.
- 2) Фото- и видеofиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

МП

(подпись)

**Расписка о получении Предписания**

Предписание № 78-02-05/27-375-2023 от 26.05.2023 получил «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)